

# 令和7年5月 遠賀・中間一般廃棄物最終処分場 維持管理状況

## ○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量
不燃残渣	98,300 Kg

## ○施設の点検結果

[点検年月日:令和7年5月30日]

点検箇所	点検結果	必要な措置を講じた年月日及び措置内容
擁壁	○	
遮水工	○	
調整池	○	
導水管	○	
浸出液処理設備	○	NO1,2酸化回転円板休止中。

※ ○:正常、×:異常、△:経過観察

## ○水質検査結果

### ①周縁地下水

[測定場所:下流新No1観測井70m]

採取年月日	令和7年5月13日	
検査結果が得られた年月日	令和7年5月26日	
測定項目	測定結果	単位
電気伝導率	115	mS/m
塩化物イオン	240	mg/L

[測定場所:上流側観測井]

採取年月日	令和7年5月13日	
検査結果が得られた年月日	令和7年5月26日	
測定項目	測定結果	単位
電気伝導率	45.9	mS/m
塩化物イオン	11	mg/L

### ②放流水

[測定場所:浸出液処理施設]

採取年月日	令和7年5月13日	
検査結果が得られた年月日	令和7年5月29日	
測定項目	測定結果	単位
pH	7.3	—
BOD	1.5	mg/L
COD <sub>Mn</sub>	2.6	mg/L
浮遊物質	1未満	mg/L
大腸菌群数	0	個/cm <sup>3</sup>
窒素含有量	8.7	mg/L